

«25» ноября 2021 года

73210061000201342473

дата

учетный номер



QR-код

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Ульяновской области**

432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121, тел.: 8(8422) 42-64-01 Факс: 42-64-27,  
тел. горячей линии: 8-(8422) 39-99-99, единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99, <http://73.mchs.gov.ru>

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 121, тел. 42-64-06, факс 42-64-42, E-mail: [unduln@mail.ru](mailto:unduln@mail.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**по Николаевскому и Новоспасскому районам**

433810, Ульяновская область, р.п. Николаевка, ул. Гагарина, дом 5,  
тел. 8 (84247) 2-14-70, E-mail: [gvn82@bk.ru](mailto:gvn82@bk.ru)

## ПРЕДПИСАНИЕ

### ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

### ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №73-6-2021/0099рс/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия.

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: ОБЛАСТНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАЗЁННОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ  
УЧРЕЖДЕНИЮ «БАРАНОВСКАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ» (ОГРН 1027300828675, ИНН 7311002405),  
433821, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИКОЛАЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛО БАРАНОВКА, УЛИЦА  
ШКОЛЬНАЯ, 9А

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Николаевского и Новоспасского райо-  
нов по пожарному надзору Гайминым Василием Николаевичем №73-6-2021/0099рс от «11» ноября  
«2021 года

в период с «16» ноября 2021 г. по «25» ноября 2021 г.

Начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Николаевскому и Но-  
воспасскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Ульяновской области подполковником внутренней службы Гайминым  
Василием Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожар-  
ного надзора)

проведено плановая выездная проверка с целью выполнения пункта №43 плана проведения плановых  
проверок на 2021 год, опубликованного на сайте Главного управления МЧС России по Ульяновской  
области

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор Областного государ-  
ственного казённого общеобразовательного учреждения «Барановская школа интернат – Вирясов Ев-  
гений Васильевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Проверяемым лицом огнетушитель №1 размещен на подставке из горючего материала (дерева). Требуется в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <u>Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"</u> далее ППР в РФ	11.05.2022	
2.	Проверяемым лицом огнетушитель №2 размещен на подставке из горючего материала (дерева). Требуется в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ.	11.05.2022	
3.	Проверяемым лицом огнетушитель №3 размещен на подставке из горючего материала (дерева). Требуется в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ.	11.05.2022	
4.	Проверяемым лицом огнетушитель №4 размещен на подставке из горючего материала (дерева). Требуется в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ.	11.05.2022	
5.	Проверяемым лицом огнетушитель №5 размещен на подставке из горючего материала (дерева). Требуется в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ.	11.05.2022	
6.	Проверяемым лицом огнетушитель №6 размещен на подставке из горючего материала (дерева). Требуется в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ.	11.05.2022	
7.	Проверяемым лицом огнетушитель №7 размещен на подставке из горючего материала (дерева). Требуется в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	п. 409 ППР в РФ.	11.05.2022	
8.	Проверяемым лицом огнетушитель №8 размещен на подставке из горючего материала (дерева). Требуется в специальных подставках из негорючих	п. 409 ППР в РФ.	11.05.2022	





	материалов, исключающих падение или опрокидывание.			
33.	Пожарный пост (центральный выход) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	
34.	Запор на двери эвакуационного выхода №2 не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
35.	Запор на двери эвакуационного выхода №3 не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
36.	Запор на двери эвакуационного выхода №4 не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
37.	Запор на двери эвакуационного выхода №5 не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
38.	Запор на двери эвакуационного выхода (эвакуационный выход на лестничную клетку около семьи №7) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
39.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №7) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
40.	Пожарный пост (семья №7) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	
41.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №6) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
42.	Пожарный пост (семья №6) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	
43.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №5) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
44.	Пожарный пост (семья №5) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	

45.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №4) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
46.	Пожарный пост (семья №4) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	
47.	Запор на двери эвакуационного выхода №6 не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
48.	Руководителем организации не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, а именно световой оповещатель «Выход» над дверным проемом эвакуационного выхода (семья №2).	п. 54 ППР в РФ	11.05.2022	
49.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №2) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
50.	Пожарный пост (семья №2) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	
51.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №9) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
52.	Пожарный пост (семья №9) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	
53.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №3) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
54.	Пожарный пост (семья №3) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	
55.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №8) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
56.	Пожарный пост (семья №8) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	

	факторов пожара на каждого дежурного.			
57.	Запор на двери эвакуационного выхода (семья №1) не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа (используется замок с ключом)	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
58.	Пожарный пост (семья №1) не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 56 ППР в РФ	11.05.2022	
59.	Выход на чердак №1 выполнен из деревянных досок, обитыми железом, требуется через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.	часть 4 статьи 4, части 1, 3 статьи 88 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	11.05.2022	
60.	На двери люка чердачного помещения №1 не размещена информация о месте хранения ключа.	п. 18 ППР в РФ	11.05.2022	
61.	Дверь чердачного помещения №1, в котором по условиям технологии, в котором не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыта на замок (отсутствует замок)	п. 18 ППР в РФ	11.05.2022	
62.	Выход на чердак №2 выполнен из деревянных досок, обитыми железом, требуется через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.	часть 4 статьи 4, части 1, 3 статьи 88 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	11.05.2022	
63.	На двери люка чердачного помещения №2 не размещена информация о месте хранения ключа.	п. 18 ППР в РФ	11.05.2022	
64.	Дверь чердачного помещения №2, в котором по условиям технологии, в котором не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыта на замок (отсутствует замок)	п. 18 ППР в РФ	11.05.2022	
65.	Выход на чердак №3 выполнен из деревянных досок, обитыми железом, требуется через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.	часть 4 статьи 4, части 1, 3 статьи 88 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	11.05.2022	
66.	На двери люка чердачного помещения №3 не размещена информация о месте хранения ключа.	п. 18 ППР в РФ	11.05.2022	
67.	Дверь чердачного помещения №3, в котором по условиям технологии, в котором не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыта на замок (отсутствует замок)	п. 18 ППР в РФ	11.05.2022	
68.	Выход на чердак №4 выполнен из деревянных досок, обитыми железом, требуется через противопожарный люк 2-го типа с размерами 0,6x0,8 м по закреплённым стальным стремянкам.	часть 4 статьи 4, части 1, 3 статьи 88 123-ФЗ, п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограни-	11.05.2022	

		чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».		
69.	На двери люка чердачного помещения №4 не размещена информация о месте хранения ключа.	п. 18 ППР в РФ	11.05.2022	
70.	Дверь чердачного помещения №4, в котором по условиям технологии, в котором не предусмотрено постоянное пребывание людей, не закрыта на замок (отсутствует замок)	п. 18 ППР в РФ	11.05.2022	
71.	Проверяемым лицом, на путях эвакуации на лестничной клетке (2 этаж, около семьи №7) не обеспечена ширина путей эвакуации, установив мебель, установленная требованиями пожарной безопасности (фактически сузив ширину помещения).	п. 28 ППР в РФ	11.05.2022	
72.	Проверяемым лицом в помещении (сенсорная комната) допущено размещение электрической розетки на горючем основании.	пп. «з» п. 35 ППР в РФ.	11.05.2022	
73.	В помещении кабинета №22 эксплуатируется 1 светильник без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
74.	Проверяемым лицом около помещения музея допущено размещение электрической розетки на горючем основании.	пп. «з» п. 35 ППР в РФ.	11.05.2022	
75.	Проверяемым лицом около помещения электрошитовой допущено размещение электрического выключателя №1 на горючем основании.	пп. «з» п. 35 ППР в РФ.	11.05.2022	
76.	Проверяемым лицом около помещения электрошитовой допущено размещение электрического выключателя №2 на горючем основании.	пп. «з» п. 35 ППР в РФ.	11.05.2022	
77.	В помещении кабинета тренера эксплуатируется 1 светильник без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
78.	В помещении спортивного зала эксплуатируется светильник №1 без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
79.	В помещении спортивного зала эксплуатируется светильник №2 без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
80.	В помещении спортивного зала эксплуатируется светильник №3 без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
81.	В помещении спортивного зала эксплуатируется светильник №4 без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
82.	Проверяемым лицом в помещении медицинского кабинета допущено размещение электрического выключателя на горючем основании.	пп. «з» п. 35 ППР в РФ.	11.05.2022	
83.	В помещении семьи №3 эксплуатируется 1 светильник без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
84.	В помещении пищеблока эксплуатируется 1 светильник без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
85.	В помещении овощного цеха эксплуатируется 1 светильник без колпака (рассеивателя).	п. 26 ППР в РФ	11.05.2022	
86.	На путях эвакуации (1,2 этаж) знаки пожарной безопасности установлены не в достаточном количестве, в соответствии с требованиями <u>части 4 статьи</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 23 ППР в РФ	11.05.2022	
87.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с <u>главами 5, 7 и 8</u> Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	п. 12 ППР в РФ	11.05.2022	

	опасности" помещений складского назначения (пищеблок) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.			
88.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений складского назначения (около актового зала) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	п. 12 ППР в РФ	11.05.2022	
89.	Для здания ОГКОУ «Барановская школа интернат» (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) разработана декларация пожарной безопасности от 17.06.2009 г. № 73 225 815-1-1 с требованиями правил пожарной безопасности ППБ 01-03.	ч. 5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	11.05.2022	
90.	Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 30 абз.2 ППР в РФ	11.05.2022	
91.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. (документация не предоставлена).	п. 54 абз.3 ППР в РФ	11.05.2022	
92.	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 60 ППР в РФ	11.05.2022	
93.	Не внесена информация о проведении эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 «б» ППР в РФ	11.05.2022	
94.	Руководителем организации не разработан и не утвержден регламент технического обслуживания средств обеспечения пожарной безопасности (АУПС, СОУЭ).	п. 54 абз.2 ППР в РФ	11.05.2022	
95.	В отношении объекта защиты, руководителем организации не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности. (документация не предоставлена).	п. 2 ППР в РФ	11.05.2022	
96.	Аккумуляторная батарея, установленная в приемно-контрольном приборе Гранит-24, не обеспечивает работу системы автоматической пожарной сигнализации в дежурном режиме в течении 24 часов плюс 1 часа в тревожном режиме.	п. 2 ст. 91 ФЗ № 123, п. 15.3 СП 5.13130, п. 14.3 НПБ 88-2001	11.05.2022	
97.	Руководитель организации не обеспечил наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта защиты. Вывешенная на пожарном посту инструкция о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации) не является инструкцией как таковой. Данная инструкция не имеет не-	П. 56 ППР в РФ	11.05.2022	

	обходимых реквизитов в виде даты, подписи разработавшего и утвердившего лица, т.е. не является распорядительным документом, неисполнение которого может повлечь какую-либо ответственность.			
98.	Проверяемым лицом в кабинете тренера проложена электрическая проводка на горючем основании.	п. 35 «з» ППР в РФ	11.05.2022	
99.	Проверяемым лицом в кабинете тренера эксплуатируется электрическая проводка с повреждениями целостности кабеля.	п. 35 «а» ППР в РФ	11.05.2022	
100.	В кабинете №23, установлен на стол электрический утюг, не имеющий не горючую подставку.	п. 35 «г» ППР в РФ	11.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ОГКОУ «Барановская школа интернат»

Вирясов Евгений Васильевич

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

✓ *Вирясов*  
(подпись)

Главный государственный инспектор Николаевского и Новоспасского районов Ульяновской области по пожарному надзору В.Н. Гаймин

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.